


	Сущ. опора
	Проектируемая опора
	Проектируемый светильник
	Проектируемая ВЛ-0,4кВ

$R < 30 \text{ Ом}$ ($\rho = 100 \text{ Ом м}$)
т.пр. 3.407-150-ЭСО1

Демонтировать
сущ. опору

Точка подключения
сущ. опора

						1-21Л/101-21.ЭН.МОС.1			
						Московская область, г. о. Люберцы, р. п. Томилино, от ул. Гаршина до мкр. Экопарк			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Электроосвещение наружное	Стадия	Лист	Листов
ГИП			Карпец О.Г.				РП	1	1
Проверил			Никанчук В.В.						
Разработал			Моисеев Д.В.			ООО "ВАТТ ГРУПП"			
						План сети наружного освещения. М 1:500.			

Согласовано

Инв. ? подп. Подпись и дата

Взам. инв.?

